



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	025538-TSE-01/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	12.01.2010
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	31.12.2020
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	CANOVATE ELEKTRONİK ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	EKŞİOĞLU MAH. ATABEY CAD. NO:12 ÇEKMEKÖY/ İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	CANOVATE ELEKTRONİK ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	EKŞİOĞLU MAH. ATABEY CAD. NO:12 ÇEKMEKÖY/ İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	025538-TSE-01/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	canovate şekil
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 61587-1 / 23.03.2010
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

-Sismik Dayanıklığı Olmayan , Dikili Tip/Duvar Tip/Server Tip, Ticari Model: CPN-X,CPS-X,CSS-X,CSN-X,CPB-X,CSE-X, CSL-X,CPJ-X,CAN-ODF-XX,WXX Serisi , Klimatik Sınıfı: C1, Endüstriyel Ortam sınıfı: A1, Statik Mekanik Yük Sınıfı (Kabinler): SL7 , Dinamik Yük Sınıf (Kabinler): DL4, Çarpma Sınıfı (Kabinler): K1, IP20,Boyutlar(mm): 13U 18U 22U 27U 31U 36U 40U 45U Derinlik: 300 (300 Dahil)den 1200 'e(1200 Dahil) Genişlik: 550 (550 Dahil)den 900 'e (900 Dahil)
- Sismik Dayanıklığı Olmayan , Duvar Tipi, Ticari Model:CAN-FSX Klimatik Sınıfı: C1, Endüstriyel Ortam sınıfı: A1, Statik Mekanik Yük Sınıfı (Kabinler): SL7, Dinamik Yük Sınıf (Kabinler): DL4, Çarpma Sınıfı (Kabinler): K1, IP20, Boyutlar (mm) : 1U,2U,3U,4U,5U,6U,7U,8U,9U,10U,11U,12U Derinlik: 300 (300 Dahil)den 1200 'e(1200 Dahil) Genişlik: 550 (550 Dahil)den 900 'e (900 Dahil)



e-imzalı/e-signed

09.09.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Ahmet Namli

İzmir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğil / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

